



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Alla Ditta Machiavello sas
di Bernardini Mario & C
48010 – Bagnara di Romagna (RA)

OGGETTO: Porte delle aule scolastiche. Quesito.

In riscontro al quesito formulato da codesta Società, si forniscono i seguenti chiarimenti alla luce di quanto indicato dalla normativa di riferimento DM 26.08.92.

Tale normativa, al punto 5.3, detta le specifiche disposizioni sulla larghezza delle "vie di uscita" ed in tale ambito è prevista anche la larghezza per le porte dei locali frequentati dagli studenti, in misura non inferiore a mt 1,20.

Inoltre, al punto 5.6, sono indicati i criteri sull'apertura delle porte delle aule in funzione del numero di persone presenti.

In tale punto sono, altresì, espressamente indicate le caratteristiche delle porte aventi apertura nel verso dell'esodo e le relative modalità di apertura, che nella fattispecie devono essere con "sistema a semplice spinta".

In virtù di quanto sopra, si ritiene che tale modalità di apertura non esclude altri dispositivi oltre a quello dei maniglioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
(DATILO)