



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Prot.:

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0005588 del 08/04/2011

Roma,

Alla Machiavello sas di Bernardini Mario & C.
Via 2 Giugno 1946
48010 - Bagnara di Romagna (RA)

OGGETTO: Dispositivi per porte interne al compartimento

I dispositivi "SAMET PLAST" per porte interne al compartimento sono stati sperimentati presso il laboratorio prove a temperatura ordinaria (relazioni 3804/319/L/05 e 3804/320/L/05 del 18/10/2005) e l'Area Prevenzione Incendi con nota prot. N° P479/4122 sott. 54/9 del 1 giugno 2006 ha preso atto che i dispositivi "SAMET PLAST", applicati su porte metalliche (massa = 100 kg.) hanno superato le prove di "azionamento" e di "durata" (in analogia alla norma UNI EN 1125) sia a temperatura ambiente che dopo condizionamento a - 20° per 3 ore.

Tanto premesso si prende atto dell'avvenuta cessione alla società Machiavello sas di Bagnara di Romagna (RA) del ramo d'azienda della società Samet Plast di Argelato (BO) per la produzione dei dispositivi in argomento. Le relazioni di prova 3804/319/L/05 e 3804/320/L/05 del 18/10/2005 continuano ad intendersi valide per i dispositivi "Machiavello" nella loro stesura originaria e nel rispetto di tutte le specificazioni in esse contenute.

Il Direttore Centrale
(Dattilo)